

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям,
утвержденным распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от _____ № _____

**АНКЕТА (титulusный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОКТМО)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»

ОКТМО

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД (основной))

I. Деятельность в области образования

ОКВЭД 80.10.2

Форма собственности | **Собственность субъекта РФ**

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | **Бюджетное учреждение**

ОКОПФ 75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКФС/ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

О.В.Гордеева

Телефон, факс руководителя объекта

Тел.(812) 742-01-55

Факс.(812) 742-01-55

E-mail объекта

talant675@gmail.com

Юридический адрес объекта

198332

Санкт-Петербург пр. Маршала Жукова д.37 корп.4

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

198332

Санкт-Петербург пр. Маршала Жукова д.37 корп.4

(индекс)

(фактовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации 198329

Санкт-Петербург ул. Партизана Германа д.3

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел.(812) 736-86-06

Факс.(812) 736-86-15

E-mail руководителя вышестоящей организации

tukrs@gov.spb.ru

					<p>Наименование параметра, значение параметра для:</p> <p>«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.</p> <p>«О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.</p> <p>«С» - инвалидов с нарушениями зрения.</p> <p>«Г» - инвалидов с нарушениями слуха.</p> <p>«У» - инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	<p>Единица измерения</p>	<p>Фактическое значение (для параметров измерения «соответствие» и «наличие») указывается значение «Да» или «Нет»</p>	<p>Нормативное значение</p>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Подходы к объекту, пути движения										
1.1	Пути пешеходного движения										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина пешеходных путей «К»	м		Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д5		
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д5		
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11		
					Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д4		
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет				
1.2	Наружные лестницы										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	нет	0,35-0,4	п. 4.1.12		
					Высота ступеней «О», «С»	м	нет	0,12- 0,15			
					Ширина марша лестниц «О»	м	нет	Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	да	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11		
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12		
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	да				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	да	0,27-0,33	п.5.2.15		
1.3	Пандусы: стационарные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	нет	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	нет	0,9- 1,0	п. 4.1.14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «Ж» (верхний поручень)	м	нет	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «Ж» (нижний поручень)	м	нет	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «Ж»	м	нет	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «Ж»	м	нет	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «Ж», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «Ж», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «Ж», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «Ж»	м	нет	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «Ж»	м	нет	Не менее 1,6		
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	нет	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	нет	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	нет	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
					Щероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	нет		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2	Пандусы: стационарные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	нет	0,9- 1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	нет	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	нет	0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	нет	1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	нет	1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,0	п.5.2.13		
					Уклон пандуса «К»	(%)	нет	Не более 10%			
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 5.2.21		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6			
2.5	Подъемники мобильные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					«К»	наличие	нет		п. 4.1.14		
2.6	Входные площадки										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3		
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17		
					Поверхность покрытий твердая, не	соответствие	нет		п. 5.1.3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»						
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	нет	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7		
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3		
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3		
2.7	Входные тамбуры										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	нет	Не менее 1,5	5.1.7.		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина в свету «К»	м	нет	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	нет	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.5		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет				
2.10	Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8		
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет			п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет				
3	Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина «К»	м	нет	Не менее 1,5	п. 5.2.1		
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина «К»	м	нет	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	нет	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в прилегающем оборудовании (вертикальная линия) «С»	выцветы	нет		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСП (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	нет	0,28 - 0,35	п.8.11 С11 118,13330,2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	нет	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обхода с торцов на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня, длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33		
					Радиусы кривизны поручня при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	выцветы	нет		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии порогов «О»	м	нет	Не менее 1,35	п.5.2.10; С11 118,13330,2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые здания секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	С11,54,13330,2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) на высоте «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСП (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема «К»	м	нет	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%	нет	Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	нет	Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончательных пандус шириной «К»	м	нет	1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончательных пандуса глубиной «К»	м	нет	1,5	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	нет	0,87-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня, длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	нет	0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытия пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Начало и конец поверхности пандуса имеют контроль относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		ст. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Наименование зоны									
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,0	ст. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%	нет	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Наименование зоны									
					Наименование ОСП (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,0	ст. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,0		
3.7	Подъемники мобильные									
	Наименование зоны									
					«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С пос торо ны й пом ощью
3.8	Лифты									
	Наименование зоны									
					Наименование ОСП (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,7	ст. 5.2.18	
					Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема «К»	м	нет	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок тактильная (контрастность) и тактильная (рельеф). «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		ст. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у дверей лифта «С»	наличие	нет		ст. 5.2.20	
					Диффронтное обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет		ст. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		ст. 5.5.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		нет			
					на одно рабочее место	кв.м	нет	12		п. 7.1.13
					на два рабочих места	кв.м	нет	18		п. 7.1.13
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	нет	Не более 0,85		п.7.1.9, рис.Д12
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет			п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	нет	0,65- 0,8		п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7
					Ширина прохода: «К», «С»		нет			
					около расчетно-кассового аппарата;	м	нет	Не менее 1,1		п.7.4.2
					около прилавков для сервирования блюд;	м	нет	Не менее 0,9		п.7.4.7
					между столами в ресторане.	м	нет	Не менее 1,2		п.7.4.7
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	нет	Не менее одного места		п.7.4.6
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	нет	Не менее 3,0		п.7.4.6
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	нет			п.7.4.3
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны									
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	нет	От 0,9 до 1,2		п.7.5.12
							нет	для детей)0,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «К»	м	нет	Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет			
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	нет		п.7.5.12	
					Лесенки с размерами: по высоте ступеней – 0,1-1 м и глубиной – 0,3 м в нижней части бассейна «О»	соответствие	нет		п.7.5.13	
					Площадка для размещения инвалидных колясок (в том числе для хранения колясок)	кв. м	нет	Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в ванных раздевалках «К»	м	нет	Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Намывные зоны									
					Пандус для подъема на ступень шириной «К»	м	нет	Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на ступень «К»	%	нет	8	п.7.6.7	
					Устройства с поручнями, лестниц и пандусов, ведущих на ступень с одной стороны на высоте «К»	м	нет	0,7 0,9	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в зрительных амфитеатрах с уклоном не более 1,12 «К»	соответствие	нет		п.7.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в зрительных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	нет			
					Системы индивидуального предоставления информации в зрительных залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	нет	не менее 5 %	п.7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	нет		п.7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	нет		п.7.1.12	
					Площадка для размещения персоналки инвалида в залах «Г»	наличие	нет		п.7.6.8, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.7.5.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	нет	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,65			
					Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,8			
					Ширина двери кабины «К»	м	нет	Не менее 0,9			
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6		
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1		
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина «К»	м	нет	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Глубина «К»	м	нет	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина двери кабины «К»	м	нет	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	нет	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6		
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	нет	1,35	п.5.3.6		
5.3	Кабины душевые закрытые										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.3.5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	нет	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м	нет	Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	нет	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	нет		п.5.4.1	
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	нет	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	нет	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	нет	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

3. В случае если ОСН имеет несколько действующих входов, один из них обследуется с учетом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляски. Остальные входы узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МНП, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляски.
4. При заключении и П.1. Annex «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Активировано подвешивание пути пешеходного движения, выходящего на земельном участке организации, а также основные пути, выходящие за пределы земельного участка, в том числе к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не входит в состав анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСН» указывается наименование ОСН (если известно его наименование) в чем случае указывается дата зоны, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСН неизвестно представляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и записываются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заведующий Анкету:
8-911-276-88-45
телефон

Зам директора по Х.Р.
Должность

Шергина С.А.
ФИО

«25» ноября 2016 г.

Согласовано:
742-01-55
телефон

Директор
Должность руководителя обследованного
объекта

Гордеева О.В.
ФИО

«25» ноября 2016 г.

